

Паспорт обеспечения пожарной безопасности населенного пункта, находящегося в степной зоне



Мероприятия, направленные на снижение рисков перехода природных пожаров на населенные пункты

- Создание минерализованных полос (не менее 2-х), шириной не менее **6** метров каждая (расстояние между минерализованными полосами не менее **300** метров) с обязательным удалением путем выжигания или выкашивания сухой растительности.
- Создание минерализованной полосы от дорог федерального значения, шириной не менее **6** метров (расстояние от дороги не менее **100** метров) с обязательным удалением, путем выжигания или выкашивания, сухой растительности.
- Дообеспечение населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения из расчета один водоисточник при установке на него пожарного автомобиля обеспечит тушение пожара в радиусе **500** метров.
- Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения (водокачек, водонапорных башен) резервными источниками питания.
- Создание в населенном пункте подразделений добровольной пожарной охраны (ДПК – добровольных пожарных команд), численностью не менее **15** человек личного состава, оснащенные средствами для тушения природных пожаров: боевая одежда - **15** комплектов, воздуховдушка - **15** шт., РЛО - **15** шт., с приспособленной для целей пожаротушения техникой: автоцистерна - **1** ед., трактор с плугом - **1** ед.
- Обеспечение населенного пункта средствами оповещения населения в случаях возникновения пожаров.
- Обеспечение населенного пункта проводной телефонной связью, обеспечивающей беспрепятственную связь с пожарной охраной.
- Очистка территорий населенного пункта от горючего мусора и сухой растительности.
- Противопожарное расстояние запрещено использовать для складирования горючих материалов (древесина, сена и т.д.).
- К рекам и водоемам должны быть подъезды для забора воды пожарными машинами. Очищены от снега и созданы условия для забора воды в любое время года.
- Все дорожки должны быть очищены и пригодны для проезда пожарной техники в любое время года. Зимой своевременная очистка от снега приобретает первостепенную важность.
- Для обеспечения пожаротушения должны быть противопожарные водоемы или резервуары, при числе участков: до **300** - не менее **25** к.м., более **300** - не менее **60** к.м.
Каждый водоем с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами. ПГ (пожарные гидранты) должны быть очищены от снега и льда.
- Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на **органы местного самоуправления**.
- На территории должны быть наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарного оборудования, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания.
- В тупиках должны быть площадки для разворотов размером **12x12** метров.
- Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью.
- Населенные пункты должны быть обеспечены устройствами для подачи звуковых сигналов с целью оповещения населения (колокол или иное устройство) с широким охватом звучания.